



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO  
DE OURO PRETO

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 28.301

Correspondência Recebida

Em 12/05/2020

Ass. 13 Hs e 26 Min

OFÍCIO Nº. 059/2020

Ouro Preto, 08 de maio de 2020.

**Ao Vereador Sr. Juliano Ferreira**

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Preto

C/C:

Vereador Sr. Vantuir Antônio da Silva

Câmara Municipal de Ouro Preto

**Assunto: Resposta a Representação nº. 33/20 de autoria do Vereador Sr. Vantuir Antônio da Silva.**

Prezados Senhores,

Informo que devido às denúncias e reclamações dos moradores do Parque da Lagoa, situado no distrito de Cachoeira do Campo, eu, Diretor-Presidente da ARSEOP, Júlio César Corrêa e o Diretor-Técnico da ARSEOP, Carlos Henrique de Araújo, visitamos nos dias 05 e 06 de maio de 2020, a captação do Funil que é responsável por abastecer a Estação de Tratamento de Água do Funil. Durante essa visita constatamos que a captação está com uma vazão muito abaixo da ideal o que pode ser um dos motivos para as inúmeras reclamações de falta d'água na região. Diante desse cenário a ARSEOP **notificou** a empresa SANEOURO, sobre a situação encontrada e **solicitou**, em carácter de emergência, que fosse feito o alteamento da barragem da captação para reestabelecer a vazão necessária para a normalização do abastecimento no Distrito.

O Diretor Técnico, realizou no dia 06 de maio de 2020, uma visita no loteamento Parque da Lagoa, localizado no distrito de Cachoeira do Campo, na oportunidade, o Diretor conversou com alguns moradores para obter informações sobre como está o

Rua Mecânico José Português, nº. 240 – São Cristóvão, Ouro Preto – MG. CEP: 35400-000  
TEL.: 3552-6858 e-mail: contato@arseop.mg.gov.br  
CNPJ: 34.674.800/0001-00





**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO  
DE OURO PRETO**

abastecimento realizado pela SANEOURO no local.

Na data de hoje, 08/05/2020, a empresa SANEOURO, nos informou que o serviço de alteamento da barragem solicitado pela ARSEOP foi executado. Aguardamos agora o aumento da vazão para restabelecer o abastecimento da Estação de Tratamento do FUNIL.

Encaminho, em anexo, a cópia do ofício enviado para concessionária SANEOURO referente a notificação citada nos parágrafos acima.

Sendo só para o momento, despeço-me cordialmente e coloco-me disponível para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Júlio César Corrêa**  
**Diretor-Presidente da ARSEOP**  
**diretorpresidente@arseop.mg.gov.br**  
**CNPJ: 34.674.800/0001-00**



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – CNPJ  
34.674.800/0001  
RUA: MÊCANICO JOSÉ RODRIGUES, nº 240  
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO- OURO PRETO- MINAS GERAIS  
TELEFONE: 3552-6858

**OFÍCIO Nº. 57/2020**

Ouro Preto, 06 de maio de 2020.

A Sra. Elisa Ribeiro  
Superintendente da SANEOURO

**Assunto: Notificação sobre capitação do funil.**

Prezada Senhora,

Conforme visitas realizadas nos dias 05 e 06 de maio de 2020, na captação do funil do distrito de Cachoeira do Campo, realizada pelas diretorias da agência reguladora (ARSEOP) e seguindo as informações repassadas pelo coordenador de operações da empresa SANEOURO, que seria executado o alteamento de forma definitiva, mas foi constatado nas visitas sem nenhum procedimento realizado, acarretando a falta de água em algumas regiões abastecidas por essa capitação. Notificamos a empresa que realize **num período de 24 horas** um serviço de caráter emergencial para aumento da capitação de água tentando normalizar o abastecimento dos bairros atingidos. Foi constatado também nessa visita, um alteamento feito com sacos de areia na parte mais baixa da barragem, solicitamos que mesmo poderia ser executado em todo perímetro da mesma, até o procedimento definitivo a ser adotado pela empresa.

Sendo só para o momento, despeço-me cordialmente e coloco-me disponível para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Recebido 06/05/2020  
Elisa



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – CNPJ  
34.674.800/0001  
RUA: MÊCANICO JOSÉ RODRIGUES, nº 240  
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO- OURO PRETO- MINAS GERAIS  
TELEFONE: 3552-6858

**Carlos Henrique de Araújo.**  
**Diretor – Técnico**  
**diretoriatecnica@arseop.mg.gov.br**  
**CNPJ: 34.674.800/0001-00**

**Júlio Correia**  
**Diretor-Presidente da ARSEOP**  
**diretorpresidente@arseop.mg.gov.br**  
**CNPJ: 34.674.800/0001-00**