

OFÍCIO Nº 146 - 2021

Ouro Preto, 11 de junho de 2021.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

A/C. Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira

Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto – CMOP

Assunto: Resposta à Representação nº 84/2021 (maoão)

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 31699

Correspondência Recebida

Em 15/06/21

Ass. Edo Hs e 14:30 Min


Prezados Vereadores,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11 (“SANEOURO” ou “Concessionária”), com os cordiais cumprimentos, vem por meio deste oferecer resposta à Representação nº 84/2021.

A Concessionária atendendo ao acordado durante a reunião online realizada entre representantes da comunidade, o Superintendente da SANEOURO, o Presidente da Câmara, vereador Luiz Gonzaga e o vereador Kuruzu, para tratar das demandas da localidade de Bocaina, e também à solicitação desta Câmara de Vereadores, por meio da representação nº 84/2021, de autoria do vereador Naércio França, encaminha para apreciação:

- Cronograma de atividades previstos pela SANEOURO para garantia de controle de qualidade da água (Tabela 01);
- Cópia dos resultados de análise de pH da água que abastece a localidade, dos meses iniciais do ano de 2021 (Tabela 02);

Cabe esclarecer que pH é definido como: "potencial hidrogeniônico, uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução".



SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouro@gsinima.com.br

O §1º, Art. 39., da Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, dispõe sobre os valores de referência para faixa de pH da água para consumo humano:


“Art. 39. A água potável deve estar em conformidade com o padrão organoléptico de potabilidade expresso no Anexo X a esta Portaria. § 1º Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5.”

Em relação aos investimentos em esgotamento sanitário, reitera-se a que a implantação das redes coletoras e sistemas de tratamento de esgoto, estão previstas no Plano de Investimento da Empresa e será executada de acordo com as metas previstas, constantes no Anexo IX – Termo de Referência, do Edital de Concorrência Pública nº6/2018, da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

A SANEOURO informa, ainda, que considerando a importância da implantação efetiva do tratamento de esgoto, prevê a instalação do Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário da sede do Município, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Osso de Boi, com prazo estimado para início das obras no ano de 2022, já o prazo para as demais ETE's está estimado para início das obras no ano de 2025.

Nada mais havendo a se tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Cleber Eliéser Ribeiro Salvi
Superintendente da SANEOURO


ANEXOS

OFÍCIO Nº 146 - 2021

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br

Tabela 01: Cronograma de ações da SANEOURO, localidade de Bocaina, ano de 2021

CRONOGRAMA DE AÇÕES/2021: BOCAINA												
												
Responsável: SANEOURO												
Local: Bocaina - Ouro Preto/ MG												
Item	Ação	1ª Q/ Jun	2ª Q/ Jun	1ª Q/ Jul	2ª Q/ Jul	1ª Q/ Ago	2ª Q/ Ago	1ª Q/ Set	2ª Q/ Set	1ª Q/ Out	2ª Q/ Out	
1	Instalação de Válvula de Retenção no Reservatório											
2	Avaliação dos locais para instalação de Ventosas											
3	Execução novo lançamento do extravasor do reservatório											
4	Obras de instalação de Ventosas											
5	Execução de proteção trechos da rede de água exposta (Trecho entre apiário - reservatório)											
6	Monitoramento de pressão - análise da necessidade de um Booster											
7	Lavagem e Desinfecção do reservatório											
8	Projeto do sistema de esgotamento sanitário											
Definições: - 1ª Q: primeira quinzena - 2ª Q: segunda quinzena - Booster: Sistema de bombeamento de água compacto - Ventosa: Dispositivo hidráulico instalado com proteção sanitária (caixas) na rede de abastecimento de água												

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouro@gsinima.com.br

Tabela 02: Dados de pH da água, localidade de Bocaina, jan-maio/2021



DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

LOCALIDADE DE BOCAINA

PONTOS DE COLETA	DATA	pH
Estrada da Bocaina, 98	05/01/2021	7,1
Escola	05/01/2021	7,21
Rua do Cruzeiro, 502	07/01/2021	7,52
Rua Rodrigo Silva	11/01/2021	7,19
Nossa Senhora das Graças	22/01/2021	7,51
Rua do Cruzeiro, 502	25/01/2021	7,3
Rua Rodrigo Silva	28/01/2021	7,37
Nossa Senhora das Graças	15/01/2021	6,7
Estrada da Bocaina, 98	01/02/2021	7,54
Escola	01/02/2021	7,62
Rua do Cruzeiro, 502	19/02/2021	7,35
Rua Rodrigo Silva	08/02/2021	7,29
Nossa Senhora das Graças	11/02/2021	7,36
Estrada da Bocaina, 98	17/02/2021	7,1
Escola	17/02/2021	7,18
Rua do Cruzeiro, 502	04/02/2021	7,46
Nossa Senhora das Graças	25/02/2021	7,39
Estrada da Bocaina, 98	03/03/2021	7,11
Escola	03/03/2021	7,41
Rua do Cruzeiro, 502	04/03/2021	7,04
Rua Rodrigo Silva	09/03/2021	7,21
Nossa Senhora das Graças	29/03/2021	7,94
Estrada da Bocaina, 98	17/03/2021	6,97
Escola	17/03/2021	7,1
Rua do Cruzeiro, 502	19/03/2021	7,37
Rua Rodrigo Silva	29/03/2021	7,86
Nossa Senhora das Graças	23/03/2021	7,89
Estrada da Bocaina, 98	30/04/2021	7,97
Escola	29/04/2021	8,06
Rua do Cruzeiro, 502	13/04/2021	7,4
Rua Rodrigo Silva	23/04/2021	7,29
Nossa Senhora das Graças	06/04/2021	7,59
Estrada da Bocaina, 98	29/04/2021	7,97
Rua do Cruzeiro, 502	20/04/2021	7,92
Rua do Cruzeiro, 502	16/04/2021	7,99
Rua Rodrigo Silva	27/04/2021	8,01
Nossa Senhora das Graças	29/04/2021	7,94
Estrada da Bocaina, 98	04/05/2021	7,89
Escola	04/05/2021	8,06
Rua do Cruzeiro, 502	06/05/2021	7,89
Rua Rodrigo Silva	11/05/2021	7,39
Nossa Senhora das Graças	14/05/2021	7,96
Estrada da Bocaina, 98	19/05/2021	7,87
Escola	19/05/2021	7,96
Rua do Cruzeiro, 502	21/05/2021	7,9
Rua Rodrigo Silva	26/05/2021	6,42
Nossa Senhora das Graças	28/05/2021	7,89

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouro@gsinima.com.br