

OFÍCIO Nº 168 - 2021

Ouro Preto, 23 de novembro de 2021.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

A/C. Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira

Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto - CMOP

Assunto: Resposta à Representação nº 219/2021

Presente

N° 33683

Correspondencie Meccuna

Em 23 / 11 12021

Ass. Cd. Her 15h 10 10

Prezados Vereadores.

A OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11 ("SANEOURO" ou "Concessionária"), com os cordiais cumprimentos, vem por meio deste oferecer resposta à Representação nº 219/2021, que solicita esclarecimentos acerca do abastecimento de água potável no bairro Gouveia e demais ruas do distrito de Santo Antônio do Leite.

Inicialmente, a Concessionária tem a esclarecer que visando a melhoria contínua na prestação dos serviços de abastecimento de água ao distrito de Santo Antônio do Leite, foi executada, no bairro Catete, a ampliação da rede de distribuição que atende a localidade, por meio da instalação de aproximadamente 1.300m (mil e trezentos metros) de rede. A rede foi redimensionada e foi substituída a tubulação de 25mm (vinte e cinco milímetros) de diâmetro por 60mm (sessenta milímetros).



Imagem 01: Obras de ampliação de rede de abastecimento na localidade de Catete.



Em relação às melhorias no abastecimento da localidade de Gouveia, a SANEOURO realizou no último trimestre do ano de 2020, a substituição de 770m (setecentos e setenta metros) de rede de distribuição, a intervenção proporcionou a melhoria na qualidade de abastecimento de cerca de 50 (cinquenta) famílias da comunidade.



Imagem 01: Obras de substituição de rede de abastecimento na localidade de Gouveia.

Quanto às paralisações no abastecimento que afetam o distrito de Santo Antônio do Leite, a SANEOURO informa que a região é abastecida pelo Sistema Funil, sendo assim, nos momentos que a Estação de Tratamento de Água — ETA do Funil passa por manutenções, emergenciais ou programadas, o fornecimento de água das regiões atendidas pode sofrer interrupções. Cabe esclarecer que todas as paradas, emergenciais ou programadas, são comunicadas à população, por meio dos canais de comunicação da empresa.

Outro fator que contribui para o agravamento da falta d'água é o subdimensionamento das redes que abastecem o distrito, que possuem diâmetros insuficientes e pontos de abastecimento localizados em regiões altas. Para estas localidades estão previstos grandes e importantes investimentos, que já estão em andamento, como no Catete, onde já foram substituídas e ampliadas as redes de abastecimento. Na localidade, será insladado, ainda, novo *Booster*.

Como alternativa para ampliar o abastecimento do distrito e assegurar água de qualidade à população atendida, a SANEOURO está realizando os levantamentos técnicos, documentações e de projetos necessários para a perfuração de dois novos poços, cujas implantações vão melhorar sensivelmente o abastecimento da região.



Ainda como melhorias para a região de Cachoeira do Campo, a Concessionária restaurou o reservatório do bairro Tombadouro, foram instaladas novas bombas, painéis elétricos e barriletes, e será instalado, ainda um booster no local. Estas intervenções têm por objetivo a recuperação estrutural e proteção do reservatório, além de ampliar e melhorar o fornecimento de água dos Bairros Alto da Beleza, Glaura e Avenida Tombadouro. Estima-se que 900 (novecentas) pessoas serão beneficiadas.

Cabe reiterar, que a SANEOURO dispõe de caminhões-pipas para atendimento dos locais afetados por paralisações dos sistemas.

Nada mais havendo a se tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Cleber Eliéser Riberro Salvi Superintendente da SANEOURO