

OFÍCIO Nº 142 – 2022

Ouro Preto, 20 de abril de 2022.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto - CMOP

A/C. Sr. Luiz Gonzaga

Presidente

**Assunto:** Resposta à Representação nº 400/2021

**Referência:** Abastecimento distrito de Santa Rita

Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo

Nº 35379

Correspondência Recebida

Em 26/04/22

Ass. VERA Hs e 12h49 Min

Prezado,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitschek, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem por meio deste oferecer resposta à Representação em epígrafe.

Atendendo ao solicitado a SANEOURO informa que atualmente o distrito de Santa Rita é abastecido por 05 (cinco) captações superficiais e 04 (quatro) poços tubulares profundos.

No ano de 2020, a Concessionária executou no distrito obras de extensão/ampliação de aproximadamente 1.200m (mil e duzentos metros) metros de rede para interligação do Poço Campestre, conforme ilustrado pela imagem a seguir. As intervenções beneficiaram cerca de 50 (cinquenta) famílias residentes na localidade de Pasto Limpo, que, no passado, eram abastecidos por 02 (duas) captações superficiais e sofriam com constante falta d'água e variações de qualidade.

Foram instalados, ainda, cloradores na saída dos reservatórios e poços, conforme estabelecem as legislações vigentes, que tratam dos padrões de potabilidade e qualidade da água para consumo humano. *Cumpre-nos destacar a importância da desinfecção da água no processo de tratamento, reservação e distribuição, não apenas para atender aos padrões*

**SANEOURO**


Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouro@gsinima.com.br



exigidos na legislação vigente, como também para assegurar a qualidade fornecida à população.



**OBRAS DE INTERLIGAÇÃO POÇO CAMPESTRE – SANTA RITA (2020)**

Cumpre-nos informar que os mananciais superficiais que abastecem o distrito sofrem variações de qualidade em períodos chuvosos, em virtude do arraste de sólidos para o ponto de captação, e, em períodos de seca, observa-se significativas reduções nos níveis de produção hídrica.

Com o objetivo de ampliar a oferta de água ao distrito a SANEOURO está realizando projetos/estudos para perfuração de um novo poço no distrito, que permitirá a desativação das captações superficiais. Estão previstas, ainda, obras de ampliação/substituição de redes de abastecimento.

Nada mais havendo a tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



**Cleber Eliéser Ribeiro Salvi**  
**Superintendente**