

OFÍCIO Nº 308 – 2022

Ouro Preto, 07 de outubro de 2022.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto - CMOP

A/C. Sr. Luiz Gonzaga

Presidente

Assunto: Resposta à Representação nº 268/2022

Referência: Abastecimento

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo

Nº 37415

Correspondência Recebida

Em 10/10/22

Ass. VERA Hs e 12h Min

Prezados,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem por meio deste oferecer resposta à Representação em epígrafe, recebida no dia 30 de setembro do corrente.

Em atenção aos questionamentos feitos pela vereadora Lílian França acerca do abastecimento de água no distrito de Amarantina, inicialmente cumpre-nos informar que durante o mês de setembro não foram identificadas anormalidades no sistema que abastece o distrito e, ainda, que de acordo com o Sistema Comercial foram registradas reclamações pontuais por parte dos clientes, todas devidamente avaliadas pela equipe operacional da Concessionária.

Entretanto, a SANEOURO assumindo seu compromisso em prestar serviços de qualidade à população ouro-pretana e com o objetivo de ampliar o abastecimento à comunidade do distrito, está executando obras de perfuração de poço tubular profundo à localidade de Riacho. O processo de perfuração foi devidamente autorizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, por meio do processo SEI nº 1370.01.0012220/2022-30.

O abastecimento do distrito de Amarantina será reforçado, ainda, após a perfuração do Poço Vila Alegre, que atenderá também, os distritos de Cachoeira do Campo, Santo Antônio do

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouro@gsinima.com.br



Leite e Glaura. De acordo com os estudos hidrogeológicos realizados estima-se que o poço atingirá uma produção de 200m³/h. A SANEOURO recorda que a perfuração do Poço Vila Alegre foi autorizada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, por meio do processo SEI nº 1370.01.0014385/2022-66, protocolo SIAM nº 0157325/2022.

Considerando que a execução das obras de perfuração se dará por meio de equipamentos e máquinas de grande porte, fazendo-se necessária a limpeza do terreno numa área aproximadamente 100m² (cem metros quadrados), a SANEOURO formalizou solicitação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/OP, que se manifestou por meio do Relatório de Vistoria, assinado no dia 22 de julho do corrente. Em seu parecer a SEMMA/OP afirmou que a área em questão está inserida em perímetro rural, ficando a cargo do Órgão Ambiental Estadual a análise do pedido.

Atualmente o processo de limpeza está sob análise do Instituto Estadual de Florestas – IEF, por meio dos processos SEI nº 2100.01.0033418/2022-17 e 2100.01.0035625/2022-83, e a expectativa é que as obras de perfuração do poço sejam iniciadas tão logo seja emitida autorização pelo IEF. A Concessionária aguardava, deste o dia 17 de agosto do corrente, envio de documentos pertinentes ao Executivo Municipal, que foram recebidos na presente data, conforme solicitado pelo Instituto por meio do Despacho nº 457/2022/IEF/NAR CONSELHEIRO LAFAIETE, a saber:

- 8. Ausência de Termo de Posse do Prefeito;
- 9. Ausência de documento de identificação do prefeito (CPF e RG);
- 10. Ausência de Certidão de Registro do Imóvel ou documento que comprove a justa posse.

Caso seja de interesse, favor realizar novo peticionamento eletrônico (não intercorrente).

Obs.: Inserir os documentos individualmente no SEI (não inserir os arquivos compactados, a menos que assim seja solicitado).

TRECHO EXTRAÍDO DO Despacho nº 457/2022/IEF/NAR CONSELHEIRO LAFAIETE – SEI 2100.01.0035625/2022-83

Importante destacar que a eficiência de todo sistema de abastecimento e distribuição do distrito está associada à execução de obras de implantação de rede, adutora, reservatório e padronização das ligações.

A Concessionária reitera que a escolha por abastecimento subterrâneo foi baseada em estudos técnicos e hidrogeológicos, executados por profissionais devidamente capacitados. Destaca-se a segurança operacional do sistema que é, inclusive, menos susceptível a variações de qualidade e produção hídrica.




Diante de todo exposto a SANEOURO afirma que a perfuração dos poços descritos no presente documento é de fundamental importância para ampliação e garantia de regularidade no abastecimento do distrito de Amarantina e região.

A SANEOURO reforça a importância do registro, por parte dos clientes, quanto às demandas diversas relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os registros podem ser feitos ao serviço de teleatendimento, que possui atendimento 24h/dia, 07 (sete) dias por semana, por meio do Call Center, pelo telefone: 0800 002 1741. Das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, pelo whats app: (11) 95020 – 6424, ou presencialmente, nos endereços:

- Av. Juscelino Kubitschek, nº 717, Loja 3, Vila Itacolomi, sede do Município;
- Av. Pedro Aleixo, nº 630, Loja 25, Jardins Street Mall, distrito de Cachoeira do Campo.

Nada mais havendo a tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Evaristo Bellini
Superintendente

Evaristo Bellini
Superintendente
CPF: 490.619. 256- 49