

OFÍCIO Nº 227 – 2023

Ouro Preto, 31 de agosto de 2023.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

A/C. Sr. José Geraldo Muniz (Zé do Binga)

Presidente

Enviado por correspondência eletrônica: debora@cmop.mg.gov.br

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 41167
Correspondência Recebida
Em 04/09/23
Ass. VERA Hs e 12h46 Min

Assunto: Resposta à Representação nº 192/2023 - Autoria Vereadora Lílian França

Prezado,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem oferecer resposta à Representação em epígrafe, recebida no dia 18 de agosto do corrente.

Em relação ao relatado pela nobre vereadora de que:

“Em Amarantina tem uma fossa com esgoto aberto atrás da Creche Municipal “Cantinho da Criança” e da “Escola Major Felicíssimo”

A Concessionária afirma que desconhece tal fato e afirma que não foram formalizados, pelos administradores da Escola/Creche, pedidos de limpeza de fossa para o endereço. Informa-se, entretanto, que no dia 28 de julho do corrente, atendendo a uma solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação, foi realizada vistoria às instituições de ensino para avaliar a viabilidade técnica para interligação do ramal de esgoto à rede pública coletora. Importante pontuar que a avaliação técnica e respectiva avaliação de viabilidade estão previstas na Lei Municipal nº 1.126/2018 que trata do regulamento dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário do Município de Ouro Preto.

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouro@gsinima.com.br



Na ocasião foi informado pela empreiteira responsável pelas obras da Escola que será executada apenas 01 (uma) ligação interna de esgoto para atender os prédios, com a devida adequação para interligação ao ramal da Creche, a partir de onde será bombeado o esgoto para a rede pública coletora de esgoto. Constatou-se, portanto, pela equipe da Saneouro, a viabilidade para execução da interligação, protocolos de serviços nº 2925863 e 2925864, relatório fotográfico a seguir.



VISTORIA ESCOLA/CRECHE AMARANTINA, PROTOCOLOS nº 2925863 e 2925864 (28/07/2023)



VISTORIA ESCOLA/CRECHE AMARANTINA, PROTOCOLOS nº 2925863 e 2925864 (28/07/2023)

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br





VISTORIA ESCOLA/CRECHE AMARANTINA, PROTOCOLOS nº 2925863 e 2925864 (28/07/2023)

Desde então a Concessionária tem mantido alinhamento junto à Secretaria de Educação para execução das obras de interligação, que estão sendo finalizadas na corrente data. Cumpre-nos afirmar que a Saneouro preza pelo bem-estar de toda população, não apenas à comunidade escolar, planejando e executando todas as obras com o objetivo de promover melhoria na qualidade de vida, ambiental e de saúde pública.

Quanto ao abastecimento de Engenheiro Correia, a Saneouro informa que identificou, no dia 08 de agosto, uma falha no sistema de bombeamento que abastece o distrito, o que acabou por causar intermitência temporária na distribuição. O problema foi solucionado no mesmo dia.

Sendo o que se cumpria para o momento, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Evaristo Bellini
Superintendente

Evaristo Bellini
Superintendente
CPF: 490.619. 256- 49

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br