

OFÍCIO Nº 108 - 2024

Ouro Preto, 22 de abril de 2024.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

Ilmo. Sr. José Geraldo Muniz

Presidente

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 43901

Correspondência Recebida

Em 30/04/24

Ass. 10h27 Hs e 14h27 Min

Assunto: Resposta à Representação nº 71/2024 – autoria Matheus Pacheco

Referência: Qualidade da água, distrito de Lavras Novas

Prezado,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem por meio deste oferecer resposta à Representação em epígrafe que trata da qualidade da água do distrito de Lavras Novas.

Conforme informações já encaminhadas a esta Casa Legislativa por meio dos Ofícios Saneouros nº 68-2024 e nº 80-2024, protocolados nos dias 27/03 e 09/04 do ano de 2024, respectivamente. A Saneouros reitera que o distrito de Lavras Novas atualmente é abastecido por dois poços e por duas captações superficiais, captações estas susceptíveis a variações de qualidade da água bruta em virtude do arraste de sólidos para o ponto de captação.

A Saneouros reafirma que desde a assunção dos serviços no município, tem investido em uma série de ações para promover melhorias em todo Sistema de Abastecimento de Lavras Novas, e reafirma, entretanto, que a medida mais efetiva para assegurar a regularidade e qualidade ao abastecimento do distrito passa pela perfuração de poço tubular profundo. Estudos preliminares já foram realizados no distrito, por meio de consultoria hidrogeológica especializada, e atualmente, após tratativas realizadas junto à Irmandade, a Concessionária

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35402-179 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouros@gsinima.com.br

aguarda devolutiva a fim de obter as autorizações para realizar dos estudos e projetos necessários.

Para fins de cumprimento das legislações vigentes e monitoramento da qualidade, a Saneouro afirma que dispõe de equipe especializada que realiza monitoramento periódico dos parâmetros de potabilidade da água, adotando as ações corretivas, sempre que necessário.

A Concessionária reforça a importância de registro por parte da população aos canais oficiais de atendimento da Concessionária, quanto às demandas relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tais registros asseguram que a equipe de colaboradores da Concessionária possa atuar de forma mais rápida e assertiva.

Por fim, a Saneouro informa que está realizando um estudo detalhado para apurar eventuais causas e desvios nos parâmetros da qualidade da água bruta que abastece o distrito.

Sem mais para o momento, despeço-me e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Evaristo Bellini
Superintendente
Superintendente
CPF: 490.619.256-49

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35402-179 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br