



2



Rep-35

Ofício Nº: 13-03 - 2461

Data: 11 de março de 2013

Exmº.Senhor  
Leonardo Edson Barbosa  
Presidente da Câmara municipal de Ouro Preto

**Assunto:** Resposta ao Ofício 13-02-049

Prezado Senhor,

Em atendimento à Representação 35/13 de autoria da Vereadora Solange Estevam Pereira, informamos que:

Os problemas de abastecimento de água na localidade de Maracujá são ocasionados pelas paralisações na Estação de Tratamento de Água de Amarantina, que opera com uma barragem de captação provisória, sujeita a frequentes paralisações e manutenções.

O reservatório atualmente instalado em Maracujá está desativado, devido ao seu precário estado de conservação e deverá ser substituído nos próximos meses.

A reforma do atual reservatório de água potável de Coelhos, bem como a instalação de um novo em local mais elevado, estão programados para o decorrer deste ano de 2013.

Informamos ainda que o semae está finalizando estudos visando a instalação de um novo poço artesiano na região, o que solucionará em definitivo os problemas com *abastecimento de água*, tanto em Coelhos, quanto em Maracujá.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Elisângela R A Mazzoni  
Superintendente Executiva

Aídar da Silva  
Supervisor de Operações

Câmara Municipal de Ouro Preto 25/04/2013 16:08 - 0000000025