



OFÍCIO 743/2018

Ouro Preto, 16 de agosto de 2018.

**Excelentíssimo Senhor
Vereador Wander Lúcio Albuquerque
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.**

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara, os Ofícios:

- **PMOP/SMCP/PACCH/Of. 061/18**, da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, contendo resposta a **Indicação 71/18** de autoria do Vereador Maurício Moreira;
- **SEMMA-OFFÍCIO 369/2018**, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contendo resposta a **Indicação 152/18** de autoria do Vereador Marquinho do Esporte;
- **CI nº 237/2018 - GSMS**, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta ao **Requerimento 247/2017** de autoria da Vereadora Regina Braga;
- **SMOOP OF 18-08-009**, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, contendo resposta ao **Requerimento 389/2017** de autoria do Vereador Marquinho do Esporte;
- **SMOOP OF 18-08-022**, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, contendo resposta ao **Requerimento 09/2018** de autoria do Vereador Marquinho do Esporte;
- **Ofício SEMAE-OP 18-08-13-0134**, do Serviço Municipal de Água e Esgoto, contendo resposta ao **Requerimento 209/2018** de autoria do Vereador Vander Leitoa;
- **Comunicação Interna 4841/2018**, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo resposta ao **Requerimento 225/2018** de autoria da Vereadora Regina Braga

Solicitamos de Vossa Excelência repassar aos autores as informações ora encaminhadas.

Cordialmente,


André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto

Rua Mecânico José Português, 240 – São Cristóvão

Ouro Preto – MG – CEP 35400-000

Telefone: (31) 3559 - 3237 – Fax: (31) 3552 - 6859

CNPJ: 07.758.228/0001-94 – INSC: Isenta

www.semaeop.mg.gov.br



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

OFÍCIO SEMAE-OP 18-08-13-0134

Ouro Preto, 13 de agosto de 2018.

Ilmo. Sr.

André Simões Villas Boas

Secretário de Governo do Município de Ouro Preto - MG

Ementa: Esclarecimento.

Ref.: Ofício OF – SEC /18-08-301

Prezado,

Da parte do ofício em epígrafe motivado pelo requerimento nº 209/18, o SEMAE-OP por meio deste itera aos senhores vereadores que vários esforços têm sido envidados no sentido de minimizar toda e qualquer disfunção que venha a ocorrer no abastecimento de água do Distrito de Antônio Pereira, e de todo o Município, em períodos de seca e também no decorrer de todo o ano.

Nesse sentido é cabido salientar que o SEMAE-OP, para fins de viabilizar a regularidade do abastecimento, atua em várias frentes, articulando com parceiros, inclusive têm na pessoa do Vereador Vander Leitoa um grande apoiador; ajustando os equipamentos; colocando à disposição caminhões pipa; deslocando equipes da sede para suporte aos funcionários do SEMAE-OP alocados no distrito; fazendo recuperações na infraestrutura; dentre outros.

Esclarecemos que poço, objeto do ofício em epígrafe, foi perfurado ante cenário justificado de emergência, o qual o SEMAE-OP sustentou e defende, em que não se tinha quaisquer garantias de que outras alternativas, que não a perfuração do poço, pudessem tornar a manutenção do abastecimento viável de modo que a população do distrito passasse pelo período de seca de 2017 com o mínimo conforto no que compete ao abastecimento de água.

Com efeito, muito custosamente, novamente ressaltando as parcerias, graças a elas, os equipamentos de recalque do sistema de captação de água de Antônio Pereira que sofriram



de paradas sistemáticas, foi viabilizado, o SEMAE-OP conseguiu aporte de mais caminhões pipa, foram feitos alguns ajustes de manobras e de redes, fez-se um incremento de água provisório de um outro manancial com ajuda da população e passou-se pelo período seco de 2017 com sacrifício, mas sem colapso.

Outrossim, o poço esteve em condições de ser ligado caso o sistema de captação que recalca água para a ETA Antônio Pereira sofresse alguma parada. Exatamente neste ponto cabe a explicação para a não ativação continuada do bombeamento do poço. Uma vez que a produção de água do poço demandou equipamento de recalque (25 cv) que requisita tensão que o somado à demanda requerida pelas 2 bombas (2x30cv) de recalque da captação de água bruta foi superior à suportada pelo transformador à disposição no local, foi inviabilizada a ligação e funcionamento permanente do poço.

Continuando, é conclusivo que, se não há aporte de tensão suficiente, torna-se impossível que o sistema de recalque da captação do córrego Água Suja, pré-existente, funcione concomitantemente ao bombeamento de água do poço profundo. Avançando na explicação, restou ao SEMAE-OP avaliar suas possibilidades financeiras e técnicas para tramitar todo o procedimento normal licitatório (expirado o argumento de emergência) para contratação de serviços de implantação de infraestrutura para aumento de carga no ponto de atendimento que compreende o bombeamento de água subterrânea e o funcionamento das duas bombas da estação elevatória de água bruta.

Quanto a isso, conforme já é de conhecimento desta Câmara Municipal, pois sempre recebemos de bom grado as reclamações e pedidos de esclarecimentos dos senhores vereadores seja por qualquer via (telefone, email, reuniões, visitas, ofício etc), registramos que o SEMAE-OP têm contratada a empresa Viga Instalações Elétricas, através do contrato 32/2018, que fará o trabalho de aumento de carga do transformador local de 30 kVa para 150 kVA de modo que a tensão, requerida pelas duas bombas de 30 cv da estação elevatória somada a 25cv da bomba do poço, seja viabilizada.

Salientamos que o procedimento de aumento de carga demanda aprovação da CEMIG a qual já devemos, na presente data, **R\$ 2.348.062,11 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, sessenta e dois reais e onze centavos)**, só para constar. Todavia os procedimentos de aprovação estão avançados e aguardamos, com expectativa de prazo de até o dia 30/08, a partir do breve retorno do contratado informando a aprovação, a execução do serviço. Cabe observar que o SEMAE-OP, conforme já dito, atua em várias frentes executando outras ações, por exemplo, citamos a recuperação feita no tanque de contato da ETA Antônio Pereira que consiste numa ação de combate às perdas no sistema de abastecimento e proporciona aumento da disponibilidade de água.

Nunca é demais salientar e reforçar a cobrança às comunidades para que façam uso racional da água, na medida em que água apta a ser tratada e fornecida para consumo humano torna-se cada vez mais escassa e o consumo no Município de Ouro Preto é inadmissível. Entendemos a cobrança por investimentos e o SEMAE-OP têm se desdobrado para prestar



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto

Rua Mecânico José Português, 240 – São Cristóvão

Ouro Preto – MG – CEP 35400-000

Telefone: (31) 3559 - 3237 – Fax: (31) 3552 - 6859

CNPJ: 07.758.228/0001-94 – INSC: Isenta

www.semaeop.mg.gov.br



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

o melhor serviço possível, mas é de conhecimento comum que o cenário não é nada favorável e a viabilização do saneamento no Município de Ouro Preto é uma responsabilidade de todos.

Nada mais, sempre à disposição.

Atenciosamente,

Júlio César Corrêa

Superintendente Executivo - SEMAE - OP

Recebido em
14/08/18
Rumalop J

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete Vereador Vander Leitoa



REQUERIMENTO: 00118

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto


Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, solicita a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja o presente REQUERIMENTO encaminhado Superintendente do SEMAE, Júlio César Corrêa, solicitando informação a respeito do poço artesiano no distrito de Antônio Pereira que ainda não foi colocado em funcionamento.

Justificativa:

Já faz um ano que o poço artesiano foi feito e criaram grandes expectativas com relação a vazão do mesmo que visa melhorar a distribuição de água no distrito, que vem enfrentando dificuldades com seca das nascentes e como consequência a falta de água.

Sala de Sessões, 1 de Agosto de 2018.


Vereador Vander Leitoa - PV

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto
12000153744 - 01/08/2018 13:40

APROVADO em unânime discussão

Por _____
Sala das Sessões, 1 de Agosto de 18


Presidente

Com 10 votos a favor e com _____ votos contra



Dr. Ed. de Barros, Av. Marquinhos
Juliano



