



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto

Rua Mecânico José Português, 240 – São Cristóvão

Ouro Preto – MG – CEP 35400-000

Telefone: (31) 3559 - 3237 – Fax: (31) 3552 - 6859

CNPJ: 07.758.228/0001-94 – INSC: Isenta

www.semaeop.mg.gov.br



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

Resposta a Rep 130/19.

OFÍCIO SEMAE-OP 28-11-19-0170

Ouro Preto, 28 de novembro de 2019.

Ilmo. Sr.

Juliano Ferreira

Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto

Ref.: OF-SEC/19-10-481

Ementa: Resposta.

Prezado Sr. Presidente,

No local citado está implantado o reservatório Caixa 4 (quadra de esportes). Este, é abastecido pela água captada por surgência logo acima do reservatório. Seguindo pela Rua Professor Antônio de Paula Ribas, em frente ao nº 196, existe um segundo reservatório, comumente chamado de “banheira” pela população. A água deste reservatório é direcionada para a rede de distribuição e seu volume excedente é direcionado a um curso d’água existente, através de um chafariz, para manter a vazão ecológica deste córrego que segue adjacente ao reservatório da “banheira”.

A água que escoar pelo logradouro é proveniente do transbordo da “banheira” e que, devido a algum defeito na tubulação, não foi direcionada corretamente ao curso d’água. A situação ocorre, principalmente, no período noturno devido à diminuição do consumo e, conseqüentemente, ao aumento do volume no reservatório.

O SEMAE-OP realiza, sempre que necessário, manutenção da tubulação de transbordo do local, a fim de direcionar o fluxo de água excedente para o curso d’água. Evitando, assim, o escoamento em via pública.



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto

Rua Mecânico José Português, 240 – São Cristóvão

Ouro Preto – MG – CEP 35400-000

Telefone: (31) 3559 - 3237 – Fax: (31) 3552 - 6859

CNPJ: 07.758.228/0001-94 – INSC: Isenta

www.semaeop.mg.gov.br



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

Ressaltamos que para um melhor aproveitamento de toda a água produzida no local, são necessários investimentos para a melhoria da infraestrutura de captação e distribuição. O que esperamos que aconteça em breve com a atuação da Saneouro.

Sendo o que havia a ser informado, nos colocamos disponíveis para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Allyson de Souza
Engenheiro Civil – SEMAE-OP
CREA/MG: 156.307/D

Juliano Cássio de Oliveira Rocha

Diretor Técnico – SEMAE-OP

CREA/MG: 70.452/D

Rafael Britto de Figueiredo
Superintendente Executivo – SEMAE-OP